

SCHEDA TECNICA

Inquadra il QR-Code
per visualizzare la scheda tecnica.

MANUALE SERVICE

Inquadra il QR-Code
per visualizzare il manuale service.

MODULO DI PRIMO AVVIAMENTO

GPS che effettua l'avviamento data avviamento / /

Tecnico che effettuerà l'avviamento Telefono

Nome e cognome **cliente** Telefono

Indirizzo installazione Via n° CAP

Comune Provincia

Nr. Matr. Unità: S N

Codice Unità









KPM22Y001



1.1 Descrizione impianto

	DESCRIZIONE	È CONNESSO?			CI SONO FILI?		
	Alimentazione 24Vac morsetto POWER	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento Bus CAN	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento Bus RS485	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
INDICA LA TIPOLOGIA DI CAVO BUS							
INDICA LA TIPOLOGIA DI SEZIONE							


▲ AVVERTENZA. Utilizzare cavi schermati di sezione adeguata alla corrente che li attraversa (sezione minima $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$). Per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lontano possibile da quelli di segnale e in guaine separate. Eseguire il collegamento alla rete CAN utilizzando la modalità "entra-esce". La lunghezza dei collegamenti non deve superare i 250 m.

	DESCRIZIONE	È CONNESSO?			CI SONO FILI?		
	Collegamento sonda mandate-esterna AI1-AI2	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento relè N01-N06	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento miscelatrice A01	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento estate/inverno DI1	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento circolatore N09	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento deumidificatore N07-N08	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento caldaia N09	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO
	Collegamento chiller N010	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> DIFETTO


IMPOSTARE LINGUA




IMPOSTARE SONDA ESTERNA




IMPOSTARE TIPO REGOLAZIONE



CONFIGURARE NUMERO ZONE



CONFIGURARE LE ZONE CON I PARAMETRI DESIDERATI



CONFERMARE FINE CONFIGURAZIONE



2.0 Note e informazioni manutenzione

.....

.....

.....

.....

Attivazione garanzia? SI NO

Centro Assistenza Tecnica

Numero di ticket

I dati contenuti nel presente manuale possono essere variati dal costruttore senza obbligo di preavviso.